



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

HK.9020.226.2025  
Siemiatycze, 26 listopada 2025r

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 31  
15-620 Białystok

Dział Technologiczny  
i Monitoringu

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.  
W P Ł Y N Ę Ł O

Data 0.3 GRU. 2025 Nr 6855

Podpis .....

## **BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

### **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tymianka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 3 ust.1, § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniu 12.11.2025r z punktu zgodności, z wodociągu Tymianka, w ramach kontroli wewnętrznej - wykonanych przez Laboratorium Badawcze HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczańska 180, 81-571 Gdynia,

Sprawozdanie z badań wody:

- nr 882104/25/BIA z dnia 19.11.2025r,

### **stwierdza, że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi**

gdyż próbki wody w zakresie wykonywanych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach  
Jadwiga Hackiewicz  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec - Stacja
2. BŻ w/m



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach  
ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze  
tel.: (85) 656 04 36  
e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl  
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-48128-75691-TETHI-20