Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Łomża, 26-11-2026
Znak sprawy HK.9020.449.2026

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

DECYZJA NR 155.D.HK.21.2026

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37ax ust. 1, ust. 3 pkt 4, ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, dalej K.p.a.) w związku z art. 4a ust. 1 i 2, art. 4p ust. 1 pkt 6 lit b, pkt 7, 16, art. 5 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), §3, §14 oraz z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748),

po otrzymaniu w dniu 26.11.2026 r. częściowego sprawozdania z badań Nr 1110110/26/BIA/1 z dnia 25.11.2026 r. oraz częściowego sprawozdania z badań Nr 1110110/26/BIA/2 z dnia 26.11.2026 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze J. S. HAMILTON POLAND sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia próbki wody pobranej dnia 24.11.2026 r. w punkcie zgodności: Urząd Gminy Piątnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Piątnica
z uwagi na niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego - *Escherichia coli* – 15 [8;27] jtk/100 ml oraz mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego - bakterii grupy coli – 47 [13;81] jtk/100 ml

w związku z czym **nakazuje:**

1. Unieruchomienie przedmiotowego wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do prac porządkowych (np. spłukiwania toalet).
2. Podjęcie działań naprawczych mających na celu usunięcie przyczyny niezgodności z wartością parametryczną.
3. Przedstawienie na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży planowanych działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanych przez Wójta Gminy Piątnica.
4. Informowanie na bieżąco konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz bieżące informowanie o działaniach naprawczych, a także rozpowszechnianie opracowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży komunikatów o jakości wody.
5. Zapewnienie odbiorcom wody z wodociągu Piątnica zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.
6. Przedłożenie do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży wyników mikrobiologicznego badania wody (w zakresie parametrów: bakterie grupy coli, enterokoki jelitowe, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C) z ww. wodociągu, potwierdzającego jej właściwą jakość w następujących punktach zgodności:
   – zawór czerpalny w stacji uzdatniania wody ww. wodociągu,
   – zawór czerpalny w budynku Urzędu Gminy Piątnica.

Obowiązkom określonym w punkcie 1-5, niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 52 61
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-28577-74630-HBESE-23
www.gov.pl/web/psse-lomza

Termin wykonania punktu 6 do dnia 14.12.2026 r.

O wykonaniu powyższych nakazów należy powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w dniu 25.11.2026 r. otrzymał od dostawcy wody informację (mail) Laboratorium Badawczego J. S. HAMILTON POLAND sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia dot. stwierdzenia niezgodności w próbce nr 1110110/26/BIA pobranej w Urzędzie Gminy Piątnica - niezgodność z wartością parametryczną liczby *Escherichia coli* – 15 [8;27] jtk/100 ml.

W dniu 25.11.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wydał komunikat dotyczący braku przydatności wody do spożycia w strefie zaopatrzenia wodociągu Piątnica. Komunikat został przekazany Wójtowi Gminy Piątnica oraz dostawcy wody celem poinformowania mieszkańców, jak również został opublikowany na stronie internetowej Stacji PSSE.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w dniu 26.11.2026 r. otrzymał częściowe sprawozdanie z badań nr 1110110/26/BIA/1 przedmiotowej próbki. Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej z ww. ujęcia wody wykazało obecność *Escherichia coli* w 100 ml wody w liczbie 15 [8;27] jtk. Zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia wartość parametryczna liczby *Escherichia coli* wynosi 0 jtk/100 ml.

W dniu 26.11.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży otrzymał od dostawcy wody informację (mail) Laboratorium Badawczego J. S. HAMILTON POLAND sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia dot. stwierdzenia niezgodności w próbce nr 1110110/26/BIA pobranej w Urzędzie Gminy Piątnica - niezgodność z wartością parametryczną liczby bakterii z grupy coli – 47 [13;81] jtk/100 ml oraz częściowe sprawozdanie z badań nr 1110110/26/BIA/2 przedmiotowej próbki z dnia 26.11.2026 r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wskazuje, iż konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie niewłaściwej jakości wody.

W związku z ww. okolicznościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie art. 37ax ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia.

Dostawca wody na podstawie art. 37ax ust. 8 i ust. 9 ww. ustawy jest zobowiązany przedstawić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu informację o planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ponadto państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji tych działań.
W związku z powyższym, PPIS w Łomży w pkt 3 decyzji nakazał Stronie przedstawienie na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży planowanych działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanych przez właściwego wójta (burmistrza prezydenta), celem zaopiniowania terminu ich realizacji przez tut. organ.

W przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, stwierdza się, że woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi, tj. prac porządkowych (np. spłukiwania toalet).

Escherichia coli wskazuje na niedawne zanieczyszczenie odchodami i nie powinna być obecna w wodzie pitnej. *Escherichia coli* może w określonych warunkach wywoływać choroby takie jak biegunki, zakażenia układu moczowego. Dotyczy to przede wszystkim osób osłabionych, noworodków oraz osób słabszych.

Wykrycie bakterii z grupy coli może wskazywać na potencjalne skażenie wody bakteriami kałowymi. Parametry wskaźnikowe stanowią jedynie sygnał, że w wodzie mogą znajdować się inne drobnoustroje, w tym chorobotwórcze dla ludzi, które nie podlegają weryfikacji w ramach monitoringu wody, nie ma więc możliwości ich zidentyfikowania w tych badaniach.

W związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży nakazał unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie działań naprawczych wraz z określeniem terminu ich realizacji oraz **zapewnienie odbiorcom rezerwowego źródła wody** w celu ochrony zdrowia ludzkiego.

Należy podkreślić, że zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostawca wody informuje na bieżąco konsumentów wody o podejmowanych działaniach naprawczych, a także o zakończonych działaniach naprawczych i ich wynikach.

W związku z powyższym, mając na względzie ochronę zdrowia konsumentów, na podstawie art. 108 § 1 Kpa obowiązkom określonym w punktach 1-5 niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie art. 10 § 2 K.p.a. odstąpiono od zastosowania art. 10 § 1 K.p.a. (zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania) ze względu na to, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki - z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W wypadku nie zastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268, z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. adresat,
2. Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica,
3. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku ,ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok,
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej -Modlin, ul. Leśna 4D, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża.