

Białystok 06.03.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Turośń Dolna, zaopatrującego miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowskie Piećki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie:

- azotynów – 0,12 mg/l

Wartość azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może prowadzić szczególnie u niemowląt do 3 miesiąca życia włącznie do ostrych zatruc organizmu – tzw. methemoglobinemii. Woda z ww. wodociągu nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowania posiłków i picia, przez niżej wymienione osoby:


- niemowlęta do 3 miesiąca życia włącznie,
- kobiety w ciąży,
- kobiety karmiące piersią – matki dzieci do 3 miesiąca życia.

Nie zaleca się używać jej do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).

Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2min



ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku

Urszula Półwianiuk