

Białystok 23 02.2022 r.

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Turośń Dolna, zaopatrującego miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowskie Piecki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie:

- azotynów – 0,22 mg/l
- manganu – 54 µg/l
- jon amonu – 0,87 mg/l.

Wartość azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l, mangan nie może być wyższy niż 50 µg/l, a wartość jonu amonowego nie powinna przekraczać 0,50 mg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przekroczony mangan oraz jon amonowy w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody).


Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może prowadzić szczególnie u niemowląt do 3 miesiąca życia włącznie do ostrych zatruc organizmu – tzw. methemoglobinemii. Woda z ww. wodociągu nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowywania posiłków i picia, przez niżej wymienione osoby:

- niemowlęta do 3 miesiąca życia włącznie,
- kobiety w ciąży,
- kobiety karmiące piersią – matki dzieci do 3 miesiąca życia.

Nie zaleca się używać jej do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).

Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
*Waldemar Kulesza*