



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Hajnówka, 25 września 2026 r.
HK.9020.129.2026

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Iwanki z dnia 25.09.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach jakości wody w wodociągu Iwanki zaopatrującego miejscowości Gorędy, Brzuskowszczyzna, Odrynki, Trześcianka, Białki, Ogrodniki, Waniewo, Rohozy, Iwanki, Saki w gminie Narew oraz Potoka, Hożna, Hieronimowo w gminie Michałowo stwierdzono niezgodność parametryczną w trzech próbkach wody:

W badanych próbkach stwierdzono:

- w próbce pierwszej: żelazo – 220 µg/l,
- w próbce drugiej: żelazo – 390 µg/l, mętność – 2 NTU,
- w próbce trzeciej: żelazo – 1910 µg/l, mętność – 16 NTU.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) wartość żelaza nie powinna być wyższa niż 200 µg/l, mętność powinna być akceptowalna przez konsumentów bez nieprawidłowych zmian.

Podwyższone wartości żelaza i mętności mogą powodować pogorszenie właściwości organoleptycznych wody, w szczególności jej wyglądu i smaku. **Stwierdzone przekroczenia nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.**

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Natalia Gawryluk
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka
+48 85 682 28 09
adres e-mail: psse.hajnówka@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-35254-97257-JASHE-19

/dokument podpisany elektronicznie/