



Augustów, dnia 22.09.2022r.

HK.903.175.2022

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 07.09.2022r. w punkcie zgodności z Wodociągu Bryzgiel, gm. Nowinka

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Bryzgiel jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 07.09.2022r. zarządca Wodociągu Bryzgiel w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 401974/22/SOK z dnia 21.09.2022r. (*data wpływu do PSSE w Augustowie: 21.09.2022r.*)

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych z grupy A odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Nowinka
2. HD
3. BŻ