



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

Wydział Technologii
i Monitoringu

Siemiatycze, 07.11.2022r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siemiatyczach

HK 9020.207.2022
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
sekr. tel./fax 85 655 22 11, 85 656 04 36

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
W PŁYNEŁO
Data 09.11.2022. Geu13/

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu Czartajew**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2022r. poz. 1549) oraz § 3 ust.1, §5 pkt. 1 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniu 13.10.2022r. z wodociągu Czartajew, w ramach kontroli wewnętrznej- Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczańska 180, 81-571 Gdynia, sprawozdanie z badań wody :

- nr 464686/22/SOK/ z dnia 28.10.2022r.

stwierdza,

że próbki wody w zakresie wykonywanych badań odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w związku z tym woda

jest przydatna do spożycia przez ludzi

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Siemiatyczach
mgr Jadwiga Hackiewicz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
2. BŻ w/m
3. a/a