



Augustów, dnia 04.07.2022 r.

HK.903.110.2022

## OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 24.05.2022 r. w punkcie zgodności z Wodociągu Nowinka, gm. Nowinka oraz nakazy Decyzji Nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021 r. i Decyzji Nr 23/D/HK/2021 z dn. 16.11.2021 r.

**stwierdza, że:**

**woda w Wodociągu Nowinka jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi  
z uwagi na przekroczenie parametru: mangan w badanej próbce wody  
oraz prowadzone postępowania (parametry: mangan, żelazo, mętność)**

### *Uzasadnienie*

W dniu 24.05.2022 r. zarządca Wodociągu Nowinka w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 239617/22/SOK z dnia 08.06.2022 r. (*data wpływu do PSSE w Augustowie: 10.06.2022 r.*)

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Natomiast w zakresie parametrów

Jednak z uwagi na przekroczenie stwierdzone w przedmiotowej próbce wody, przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mangan, żelazo, mętność stwierdzone we wcześniejszych badaniach oraz nakazy Decyzji nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021 r. (zmienionej dn.: 05.10.2021 r.; 07.12.2021 r., 18.01.2022 r., 21.02.2022 r., 23.03.2022 r.) i Decyzji 23/D/HK/2021 z dn. 16.11.2021 r. (zmienionej dn.: 11.01.2022 r., 02.02.2022 r., 23.03.2022 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nowinka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*Agata Augusewicz*

/dokument podpisany elektronicznie/

### Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

### Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Nowinka
2. HD
3. BŻ