

Białystok, dnia 04.04.2022 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. kom. 73-25-234

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.

W P Ł Y N Ę Ł O

Data ...1.1.KWI.2022r...

24.04

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

DMM

HK.903.159.2022

POLECONY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 3 ust. 1, § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 2022.04.04 sprawozdania z badań jakości wody wykonanych przez Laboratorium Badawcze J. S. Hamilton POLAND Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbek wody pobranych dnia 2022.03.16 z wodociągu Suraż w następującym punkcie:

– Suraż, ul. Szkolna 1, Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych; sprawozdanie z badań wody Nr 122088/22/SOK z dnia 2022.03.31

stwierdza,

że jakość wody w ww. próbkach w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia. W związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

Burmistrz Suraża
ul. 11 Listopada 16
18-105 Suraż.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza